



COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 65 in data 10-11-2017

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE PER LA VERIFICA STRUTTURALE DEL BLOCCO INGRESSO SCALE DELL'EDIFICIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. DELLA PORTA.

L'anno **duemiladiciassette** addì **dieci** del mese di **Novembre** alle ore **12:30** nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
ERCULIANI SERGIO	SINDACO	X	
GRASSI ENRICA	ASSESSORE	X	
LAMBERTI MAURO	ASSESSORE	X	
MASSAINI CINZIA	ASSESSORE	X	
FACCINI CRISTINA	ASSESSORE	X	
Presenti – Assenti		5	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Ciraulo dott.ssa Maria la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Erculiani rag. Sergio – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nel periodo di tempo compreso tra il 2004 e il 2005 nell'Istituto Comprensivo "G. della Porta" è stato realizzato un corpo di fabbrica affiancato al lato est all'edificio principale, costituito dai piani interrato, primo, secondo e copertura e contenente il blocco scale di accesso ai vari piani dell'Istituto e l'impianto ascensore;

Rilevato che si sono evidenziate crepe e lesioni a livello dei piani fuori terra in corrispondenza dei passaggi tra il blocco scale e l'edificio principale, sia lungo le porzioni verticali dei passaggi stessi che sulle porzioni orizzontali della pavimentazione;

Dato atto che la Responsabile del Servizio interessato, al fine di verificare se sussistevano o meno problematiche relative alla staticità del blocco e, per conseguenza, pericoli per la pubblica incolumità, ha conferito incarico all'ing. Luca Crivelli da Rho, di comprovata esperienza e capacità professionale, per la verifica strutturale del blocco scale succitato;

Dato atto che il suddetto Professionista ha prodotto in data 26/10/2017 al prot. nr 8520 la relazione di verifica;

Vista la suddetta relazione da cui risulta in particolare che: *"[...] fessurazioni e cavillature non sono da collegarsi a problemi di deficit strutturali. Infatti, le fessurazioni e le cavillature non risultano al piano interrato dove le strutture sono state collegate [...] determinando quindi una collaborazione tra le due strutture.*

Risultano, invece, presenti al piano terra, ove le due strutture non sono state collegate, in quanto da un lato vi è una struttura "nuova" in cemento armato, mentre dall'altro vi è una struttura "esistente" in laterizio senza interposizione di giunto di dilatazione.

I fenomeni fessurativi riscontrati possono quindi ragionevolmente essere riconducibili alle cause sopra esposte escludendo eventuali cedimenti fondazionali in quanto proprio al piano interrato non si è riscontrata alcuna problematicità.

Considerazioni generali e finali

A fronte di quanto analizzato si ritiene che le opere strutturali dell'edificio in oggetto non presentino vizi o mancanze ed i particolare assolvano appieno alla loro funzione di elementi portanti nei confronti delle normali azioni previste dalle Normative vigenti in materia di edifici, garantendo così la piena funzionalità dell'edificio stesso."

Ritenuto, pertanto, di prendere atto della suddetta relazione e delle considerazioni generali e finali;

Accertato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs 50/2017 e smi, in particolare l'art. 163;

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

-di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

-di prendere atto della relazione di verifica redatta dall'ing. Luca Crivelli da Rho, prodotta in data 26/10/2017 al prot. nr 8520, Professionista appositamente incaricato dalla Responsabile del Servizio interessato, al fine di verificare se sussistevano o meno problematiche relative alla staticità del blocco e, per conseguenza, pericoli per la pubblica incolumità;

- di prendere atto, altresì, delle considerazioni generali e finali della succitata relazione da cui risulta che:
“[...] si ritiene che le opere strutturali dell’edificio in oggetto non presentino vizi o mancanze ed i particolare assolvano appieno alla loro funzione di elementi portanti nei confronti delle normali azioni

previste dalle Normative vigenti in materia di edifici, garantendo così la piena funzionalità dell’edificio stesso.”

-di trasmettere, per opportuna conoscenza, la relazione dell’ing. Crivelli alla Dirigente Scolastica dell’Istituto comprensivo di Porlezza;

-di comunicare in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla sua pubblicazione.

Indi, con voti unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.P.R. nr 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Erculiani rag. Sergio

Il Segretario Comunale
F.to Ciraulo dott.ssa Maria

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio on-line ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Messo Comunale

Copia Conforme all'originale



Il Segretario Comunale
Ciraulo dott.ssa Maria

